

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 281, type A**

van **Nederlandse Inspectie Maatschappij B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **28-02-2018** tot **01-10-2020**

Vervangt bijlage d.d.: **30-08-2017**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Paterswoldseweg 810
9728 BM
Groningen
Nederland

Locatie	Afkorting
Hoofdlocatie Paterswoldseweg 810 9728 BM Groningen Nederland	GR

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹	Locatie
1	Brandbeveiliging van objecten op basis van brandmeldsystemen	Ontwerpbeoordeling Inspectie voor ingebruikname Inspectie tijdens gebruik	NEN 2535 NEN 2654-1 Eigen methode QINS-ALG-004	GR
2	Brandbeveiliging van objecten op basis van ontruimingsalarmsystemen	Ontwerpbeoordeling Inspectie voor ingebruikname Inspectie tijdens gebruik	NEN 2575 NPR 2576 NEN 2654-2 Eigen methode QINS-ALG-004	GR

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas
Operationeel Directeur

Indien niet wordt verwezen naar een codering en bij een normatief document geen datum of versie aanduiding wordt gegeven betreft de accreditatie de actuele versie van het document.

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema waarvoor RvA-BR012 van toepassing is. De versie van het betreffende schema is vermeld op de lijst met schema's waarvoor de RvA accreditatie kan verlenen, zoals bedoeld in RvA-BR010.

van **Nederlandse Inspectie Maatschappij B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **28-02-2018** tot **01-10-2020**

Vervangt bijlage d.d.: **30-08-2017**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹	Locatie
3	Brandbeveiligingssysteem – Brandmeldsystemen – Ontruimingsalarmsystemen	Inspectie basisontwerp (ontwerpbeoordeling van het brandbeveiligingssysteem)	CCV Inspectieschema Brandbeveiliging Inspectie basisontwerp brandbeveiligings-systeem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen <i>(NAP-0173)</i>	GR
4	Brandbeveiligings-systemen gebaseerd op een brandmeldsysteem (BMI)	Inspectie van het detailontwerp (ontwerpbeoordeling van de brandbeveiligingsinstallatie)	CCV-inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie detailontwerp brandbeveiligings-systeem (VBB-BMI-OAI, RBI) op basis van afgeleide doelstellingen <i>(NAP-0174)</i>	GR
5	Brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een ontruimingsalarmsysteem (OAI)			
6	Brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een brandmeldsysteem (BMI)	Inspectie van het brandbeveiligingssysteem (beoordeling in gebruiksfase)	CCV-inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie brandbeveiligings-systeem (VVB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen <i>(NAW-0175)</i>	GR
7	Brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een ontruimingsalarmsysteem (OAI)			