

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 002, type A**

van **Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.**
Handelend onder de naam Bureau Veritas Industrial Services

Deze bijlage is geldig van: **16-04-2025 tot 01-06-2028** Vervangt bijlage d.d.: **23-05-2024**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Plotterweg 38
3821 BB
Amersfoort
Nederland

Locatie	Afkorting
Plotterweg 38 3821 BB Amersfoort Nederland	A

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹	Locatie
Productgroep Validatie & Monitoring				
1	Sterilisatoren: - stoom - vloeistoffen - destructie - hete lucht - gas - infrarood Stoomkwaliteit	Meten en beoordelen van: - temperatuur, tijd en druk - temperatuur, tijd en druk - temperatuur, tijd en druk - temperatuur, tijd en druk - temperatuur, tijd, druk en vochtigheid - temperatuur en tijd Meten en beoordelen van temperatuur, tijd, druk, niet-condenseerbare gassen, volume, droogte, oververhitting en drukstabiliteit van de toegevoerde stoom	Richtlijnen Steriliseren en Steriliteit: R6103, EN285, EN13060, ISO17665-1 R6107, R8103, R3130 R6111, R8111 R6121, R8221, EN1422, ISO11135, klantspecificaties, eigen methode	A

¹ Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

van **Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.**
Handelend onder de naam Bureau Veritas Industrial Services

Deze bijlage is geldig van: **16-04-2025 tot 01-06-2028**

Vervangt bijlage d.d.: **23-05-2024**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹	Locatie
2	Reinigings- en desinfectiemachines: -instrumentenwas-machines - bedpanspoelers - endoscopen-desinfectoren Vriesdrogers	Metten en beoordelen van: - temperatuur, tijd en gewicht - temperatuur, tijd en gewicht - temperatuur, tijd, druk, flow en gewicht Metten en beoordelen van temperatuur, tijd en druk	Richtlijnen steriliseren en sterilititeit: R6151, R8132, R8151 en R8152 ISO15883 delen 1 t/m 7, klantspecificaties	A
3	Appendages, vaten en bioreactoren	Metten en beoordelen van temperatuur, tijd en druk	Klantspecificaties, eigen methode	A

Productgroep Industriële Inspecties

4	Opslagtanks Nieuwbouw	Ontwerpbeoordeling	PGS 29 bijlage F.4 & F.11	A
5		Keuring tijdens fabricage	PGS 29 bijlage F.4 & F.11	A
6		Ontwerpbeoordeling op het tankbeveiligingssysteem (systeembeoordeling)	PGS 29 bijlage F.4 & F.11	A
7		Keuring op het tankbeveiligingssysteem (Beoordeling ontwerp tegen as-built)	PGS 29 bijlage F.4 & F.11	A
8		Keuring voor ingebruikneming	PGS 29 bijlage F.4 & F.11	A
9	Opslagtanks Gebruiksfase	Intredekeuring	PGS 29 bijlage F.4 & F.11	A
10		Herkeuring vaste termijn – TBI (time based inspection)	PGS 29 bijlage F.4 & F.5	A
11		Toezicht op de Inspectieafdeling van de gebruiker (IvG) Herkeuring vaste termijn – TBI (time based inspection)	PGS 29 bijlage F.4 & F.7	A
12		Toezicht op de Inspectieafdeling van de gebruiker (IvG) Herkeuring flexibele termijn – RBI (risk based inspection)	PGS 29 bijlage F.4 & F.7	A
13		Herkeuring flexibele termijn – RBI (risk based inspection)	PGS 29 bijlage F.4 & F.8	A
14	Opslagtanks Gebruiksfase	Toezicht op de keuringsdienst van de gebruiker (KvG) Herkeuring flexibele termijn – RBI (risk based inspection)	PGS 29 bijlage F.4 & F.10	A

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
 Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
 Registratienummer: **I 002, type A**

van **Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.**
Handelend onder de naam Bureau Veritas Industrial Services

Deze bijlage is geldig van: **16-04-2025 tot 01-06-2028**

Vervangt bijlage d.d.: **23-05-2024**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹	Locatie
15	Opslagtanks Gebruiksfase	Beoordeling overschrijding jaargrens periodieke herkeuring	PGS 29 bijlage F.4 & F.5 en/of F.6 of F.7 en/of F.8 en/of F.10	A
16		Reparatie <ul style="list-style-type: none"> • Ontwerpbeoordeling • Keuring 	PGS 29 bijlage F.4 & F.5 of F.6 of F.7 of F.8 of F.10	A
17		Wijziging <ul style="list-style-type: none"> • Ontwerpbeoordeling • Keuring 	PGS 29 bijlage F.4 & F.5 of F.6 of F.7 of F.8 of F.10	A
18		Reconstructie (groot), (beoordeling tegen het nieuwbouw criterium) <ul style="list-style-type: none"> • Ontwerpbeoordeling • Keuring tijdens fabricage 	PGS 29 bijlage F.4 & F.11	A
19		Validatie RBI-methode opslagtanks	PGS 29 bijlage F.4	A
Productgroep Brand				
20	Brandbeveiliging van objecten op basis van brandmeldsystemen	Ontwerpbeoordeling Inspectie vóór ingebruikname. Inspectie tijdens gebruik	NEN 2535 NEN 2654-1 NFPA* FM* Normconformiteit	A
21	Brandbeveiliging van objecten op basis van ontruimingsalarm-installaties	Ontwerpbeoordeling Inspectie voor ingebruikname Inspectie tijdens gebruik	NEN 2575 NPR 2576 NEN 2654-2 Normconformiteit	A
22	Brandbeveiliging op basis van waterblussystemen: - sprinkler - water-sproei - water-mist	Ontwerpbeoordeling Inspectie vóór ingebruikname Inspectie tijdens gebruik	Vuurwerkbesluit Memorandum 60 VAS NEN-EN 12845 NFPA* FM* Normconformiteit	A
23	Brandbeveiliging op basis van blusgassystemen	Ontwerpbeoordeling Inspectie vóór ingebruikname Inspectie tijdens gebruik	NEN-EN 15004, NEN-ISO 14520 VdS 2380, VdS 2381, VdS 2093, NFPA* FM* Normconformiteit	A
24	Brandbeveiliging op basis van schuimblussystemen	Ontwerpbeoordeling Inspectie vóór ingebruikname Inspectie tijdens gebruik	NFPA* Normconformiteit	A

van **Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.**
Handelend onder de naam Bureau Veritas Industrial Services

Deze bijlage is geldig van: **16-04-2025 tot 01-06-2028**

Vervangt bijlage d.d.: **23-05-2024**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹	Locatie
25	Brandbeveiliging op basis van rookbeheersings-systemen: - overdruksystemen - rookwarmte afvoer	Ontwerpbeoordeling Inspectie vóór ingebruikname Inspectie tijdens gebruik	NEN 2443 NEN 6092 (1995) NEN 6093 NEN 6098 NPR 2576 NPR 6095-1 NPR 6095-2 NEN 2654-3 Normconformiteit	A
26	Brandbeveiligingssysteem	Inspectie basisontwerp (ontwerpbeoordeling van het brandbeveiligingssysteem)	CCV Inspectieschema Brandbeveiliging Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI/OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen (NAP-0173)	A
27	Brandbeveiligings-systemen Vast opgestelde brandblus- en beheerssystemen (VBB): - sprinkler systemen - sproei systemen - watermist systemen	Inspectie van het detailontwerp (ontwerpbeoordeling van de brandbeveiligingsinstallatie)	CCV-inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI/OAI, RBI) op basis van afgeleide doelstellingen (NAP-0174)	A
28	Brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een brandbeheersings- en blussysteem (VBB) - blusschuimsystemen	Inspectie van het detailontwerp (ontwerpbeoordeling van de brandbeveiligingsinstallatie)	CCV-inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI/OAI, RBI) op basis van afgeleide doelstellingen (NAP-0174)	A
29	Brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een brandbeheersings- en blussysteem (VBB) - blusgassystemen	Inspectie van het detailontwerp (ontwerpbeoordeling van de brandbeveiligingsinstallatie)	CCV-inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI/OAI, RBI) op basis van afgeleide doelstellingen (NAP-0174)	A
30	Brandbeveiligings-systemen gebaseerd op een brandmeldsysteem (BMI)	Inspectie van het detailontwerp (ontwerpbeoordeling van de brandbeveiligingsinstallatie)	CCV-inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-	A

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
 Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
 Registratienummer: **I 002, type A**

van **Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.**
Handelend onder de naam Bureau Veritas Industrial Services

Deze bijlage is geldig van: **16-04-2025 tot 01-06-2028**

Vervangt bijlage d.d.: **23-05-2024**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹	Locatie
31	Brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een ontruimingsalarmsysteem (OAI)	Inspectie van het detailontwerp (ontwerpbeoordeling van de brandbeveiligingsinstallatie)	BMI/OAI, RBI) op basis van afgeleide doelstellingen (NAP-0174)	
32	Brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een rookbeheersingssysteem (RBI)			
33	Brandbeveiligings-systemen Vastopgestelde brandblus- en beheerssystemen (VBB): - sprinkler systemen - sproei systemen - watermist systemen	Inspectie van het brandbeveiligingssysteem (beoordeling in gebruiksfase)	CCV-inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie brandbeveiligings-systeem (VBB-BMI/OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen (NAW-0175)	A

van **Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.**
Handelend onder de naam Bureau Veritas Industrial Services

Deze bijlage is geldig van: **16-04-2025 tot 01-06-2028**

Vervangt bijlage d.d.: **23-05-2024**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ²	Locatie
34	Brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een brandbeheersings- en blussysteem (VBB) - blusschuimsystemen	Inspectie van het brandbeveiligingssysteem (beoordeling in gebruiksfase)	CCV-inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI/OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen (NAW-0175)	A
35	Brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een brandbeheersings- en blussysteem (VBB) - blusgassystemen			
36	Brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een brandmeldsysteem (BMI)			
37	Brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een ontruimingsalarmsysteem (OAI)			
38	Brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een rookbeheersingssysteem (RBI)			
39	Brandbeveiligingssysteem - sprinkler systemen - sproei systemen	Inspectie Uitgangspuntendocumenten (UPD) (ontwerpbeoordeling van het brandbeveiligingssysteem)	CCV-inspectieschema Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke stoffen volgens PGS (UPD-PGS) (NAP-0201)	A
40	Brandbeveiligingssysteem - blusschuimsystemen			
41	Brandbeveiligingssysteem - blusgassystemen			
42	Brandbeveiligingssysteem - brandmeldsysteem			

van **Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.**
Handelend onder de naam Bureau Veritas Industrial Services

Deze bijlage is geldig van: **16-04-2025 tot 01-06-2028**

Vervangt bijlage d.d.: **23-05-2024**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ³	Locatie
43	Brandbeveiligingssysteem - sprinkler systemen - sproei systemen	Inspectie van het brandbeveiligingssysteem (beoordeling in gebruiksfase, initieel en vervolg)	CCV-inspectieschema Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke stoffen PGS (BBPGS) (NAP-0200)	A
44	Brandbeveiligingssysteem - blusschuimsystemen			
45	Brandbeveiligingssysteem - blusgassystemen			
46	Brandbeveiligingssysteem - brandmeldsysteem			

Productgroep Elektro

47	Elektrische installaties	Inspectie voor ingebruikname Inspectie tijdens gebruik	NEN 3140, NEN 1010, NEN-EN 50110	A
48	Elektrotechnische installaties medisch gebruikte ruimten	Inspectie voor ingebruikstelling	NEN 1010 hoofdstuk 710 Medisch gebruikte ruimten NEN 3134	A
49		Periodieke inspectie	NEN 3134 en NEN 1010 hoofdstuk 710 Medisch gebruikte ruimten NEN 3134	A
50	Zone-indelingen in en buiten gebouwen met betrekking tot explosieveiligheid	Ontwerpbeoordeling Eindkeuring Inspectie tijdens gebruik	NEN-EN IEC 60079-10; NEN-EN IEC 60079-14; NEN-EN IEC 60079-17; NEN-EN IEC 60079-19. NPR 7910-1; NPR 7910-2	A
51	Bliksembeveiligings-systemen	Inspectie tijdens gebruik	NEN 1014, NEN 1010; NEN-EN IEC 62305-1 t/m 5	A

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
 Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
 Registratienummer: **I 002, type A**

van **Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.**
Handelend onder de naam Bureau Veritas Industrial Services

Deze bijlage is geldig van: **16-04-2025 tot 01-06-2028**

Vervangt bijlage d.d.: **23-05-2024**

Product / productgroep	Soort en omvang	Methoden & procedures	Locatie
<p>Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 – warenwetregeling 2016 Drukapparatuur - gebruiksfase <i>De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanwijzing</i></p> <p><i>Onderstaande activiteiten worden uitgevoerd conform het Werkveldschema Conformiteitsbeoordeling Drukapparatuur</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(NAP-0213)</i></p>			
Drukapparatuur	Keuring voor ingebruikneming	Artikel 21 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016	A
	Herkeuring van aangewezen drukapparatuur met vaste termijn	Artikel 22 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016	A
	Termijnverlenging	Artikel 22 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016, artikel 7 warenwetregeling drukapparatuur 2016	A
	Termijnflexibilisering	Artikel 22 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016, artikel 8 warenwetregeling 2016	A
	Beoordeling van reparatie	Artikel 26 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016	A
	Beoordeling van wijziging	Artikel 26 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016	A
	Intredekeuring	Artikel 23 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016	A
	Toezicht op de inspectieafdeling van de gebruiker voor het verrichten van onderzoeken in het kader van herkeuringen <i>in combinatie met registratie C558</i>	Artikel 36 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016	A

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
 Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
 Registratienummer: **I 002, type A**

van **Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.**
Handelend onder de naam Bureau Veritas Industrial Services

Deze bijlage is geldig van: **16-04-2025** tot **01-06-2028**

Vervangt bijlage d.d.: **23-05-2024**

Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures⁴	Locatie
Drukapparatuur	Toezicht op de inspectieafdeling van de gebruiker voor het verrichten van onderzoeken in het kader van voorgenomen reparaties <i>in combinatie met registratie C558</i>	Artikel 36 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016	A

Product / productgroep	Module / artikel	Conformiteitsbeoordelingsprocedure	Locatie
Richtlijn 2014/68/EU Drukapparatuur <i>De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding</i>			
Drukapparatuur en samenstellen	Interne productiecontrole plus instrumentcontroles onder toezicht met willekeurige tussenpozen (module A2)	Bijlage III-2 module A2	A