Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 627**

van **Royal SMIT Transformers B.V.**
Handelend onder de naam AOL

Deze bijlage is geldig van: **01-07-2026** tot **01-10-2029** Vervangt bijlage d.d.: **24-07-2025**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Groenestraat 336
6531 JC
Nijmegen
Nederland

Locatie	Afkorting
Groenestraat 336 6531 JC Nijmegen Nederland	NMN

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
1.	Isolatie olie	Het bepalen van diëlektrische verliezen; 90°C (diëlektrische verliesfactor en resistiviteit 90°C)	29.20.50-04.010 IEC 60247	NMN
2.		Het bepalen van de doorslagspanning	29.20.50-04.008 IEC 60156	NMN
3.		Het bepalen van vrije en opgeloste gassen; GC-FID en GC-TCD H_2, CH_4, C_2H_6, C_2H_4, C_2H_2, C_3H_8, C_3H_6, *i*-C_4H_{10}, *n*-C_4H_{10}, CO en CO_2	29.20.50-04.002 & .005 IEC 60567	NMN
4.		Het bepalen van de grensvlakspanning; ring methode	29.20.50-04.018 ASTM D971	NMN

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

[1] Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 627**

van **Royal SMIT Transformers B.V.**
Handelend onder de naam AOL

Deze bijlage is geldig van: **01-07-2026** tot **01-10-2029** Vervangt bijlage d.d.: **24-07-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
5.	Isolatie olie	Het bepalen van het gehalte aan PCB's; GC-ECD PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153 en PCB-180	29.20.50-04.004 eigen methode	NMN
6.		Het bepalen van het gehalte aan water; Karl Fischer coulometrische titratie	29.20.50-04.001 IEC 60814	NMN
7.		Het bepalen van het zuurgetal; potentiometrische titratie	29.20.50-04.011 IEC 62021-1	NMN